

Fra: Amundsen-Bygg AS <kontakt@amundsenbygg.no>
Sendt: 11. mars 2021 15:28
Til: Porsgrunn Postmottak
Kopi: Bente Sjøberg
Emne: Sv: Gbnr. 32/148 - gesimshøyde
Vedlegg: Gbnr. 32 -146 - Bjørkøya - A30-101 Snitt A .pdf; Gbnr. 32 -147 -
Bjørkøya - A30-101 Snitt A .pdf; Gbnr. 32 -148 - Bjørkøya - A30-101
Snitt A .pdf

Hei,

Se justert tegninger vedlagt.

Ber om at filene bli ajourført på korrekt sak, se filnavn for hver enkelt eiendom. (32/146, 32/147, 32/148)

Mvh
Amundsen-Bygg AS

Fra: Bente Sjøberg
Sendt: torsdag 11. mars 2021 10:38
Til: Amundsen-Bygg AS
Emne: Gbnr. 32/148 - gesimshøyde

Hei

Jf. reguleringsbestemmelsene pkt. 3.5 skal gesims ved bygg med saltak ikke overstige 3,5m.

Kan dere justere tegningene, eventuelt må det søkes dispensasjon.

Med hilsen

Bente Sjøberg

Saksbehandler Byutvikling

Tlf. 95928914